



Anmeldelse af udførelse af faskine til tag- og overfladevand

på ejendommen

Adresse	Post nr.
Matr. nr. og ejerlav	

Det bekræftes, at arbejdet vil blive udført efter Vesthimmerlands Kommunes vejledning for udførelse af faskiner for tag- og overfladevand.

Navn, adresse og telefonnummer

Underskrift

Teknik og Miljøudvalget har besluttet at give en generel godkendelse til etablering af faskiner til regnvand, jf. Spildevandsbekendtgørelsen¹ § 30. Det er en forudsætning, at faskinerne anmeldes før etablering og udføres efter kommunens vejledning.

Der skal vedlægges en situationsplan, som viser anlæggets placering og afstande til bygninger, skel mm.

Hvis kommunen ikke har reageret inden 14 dage fra modtagelsen af anmeldelsen, kan arbejdet igangsættes.

¹ Bek. nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Vejledning for udførelse af faskiner for tagvand

1. Jorden skal være så porøs, at vandet kan opsuges. Nedsivningen må ikke medføre, at egen grund eller naboers grunde bliver fugtige. Faskiner kan derfor ikke etableres, hvis jorden er for leret.
2. Jordens ledningsevne bestemmes ved at lave en nedsivningstest og ud fra resultatet beregnes faskinens nødvendige størrelse. Se vejledning på www.teknologisk.dk/16402.
3. Grundvandet skal minimum være 1 m under bunden af faskinen.
4. Der må kun ledes tagvand til faskinen. Tagvandet skal først passere en brønd, hvor sand og blade mm. kan bundfældes.
5. Der må ikke tilledes vand fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.
6. Faskinen skal overholde nedenstående afstandskrav

▪ Bygning med beboelse eller kælder	5 m
▪ Øvrige bygninger	2 m
▪ Skel	2 m
▪ Vandbøringer og vandløb	25 m
7. Der skal anvendes godkendte kloakrør og brønde.

Arbejdet med faskinen må udføres af ikke-autoriserede personer. Øvrigt kloakarbejde, såsom frakobling fra eksisterende kloaknet, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Skitsetegning

