



Better Energy Navnsø P/S
Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg C

Dato: 14. september 2021

Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Sagsnr.:
06.01.05-P19-452-21

Bastian Egede Jensen
Telefon: 99 66 71 08
Mail: beg@vesthimmerland.dk

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand i regnbed via olieudskiller

Bjørnstrupvej 55, 9600 Aars

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til etablering af et regnbed på ovennævnte adresse.

Tilladelsen gives med hjemmel i Spildevandsbekendtgørelsen¹ § 38 på følgende vilkår:

Vilkår:

1. Anlægget skal udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Anlægget skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med Rørcenteranvisning 016 for håndtering af regnvand og Rørcenteranvisning 006 om Olieudskilleranlæg
3. Der skal etableres en olie- og benzinudskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang, som efterlever kravene i DS/EN 858.
4. Udskilleren med tilhørende magasinbrønd og sandfang skal være tilmeldt en kontrol- og tømningsskema med kontrol og tømning minimum hvert 3 år.
5. Virksomheden skal uanset tømningsskema rekvirere tømning, senest når udskilleren har opbrugt 70 % af sin kapacitet.
6. Efter kontrol og tømning skal virksomheden modtage en rapport indeholdende observationer om:
 - Målt indhold af udskilt olie, bundslam og sand.
 - Vandstanden i udskilleren
 - Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand inkl. registrering af evt. synlige fejl og mangler.
 - Opsuget affaldsmængde
 - Dato

¹ Bek. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

7. Virksomheden skal føre en driftsjournal, hvor følgende oplysninger skal registreres:
 - Resultat af inspektion af olieudskiller.
 - Tidspunkt for kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller.
8. Registreringen og tømningsrapporter skal opbevares i minimum 6 år og på forlangende fremvises til Vesthimmerlands Kommune.
9. Der må ikke opstå overfladeafstrømning af vandet eller andre gener fra anlægget
10. Vandet må ikke indeholde andre stoffer (f.eks. sæberester eller sprøjtemidler), end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand.
11. Regnbedet skal overholde følgende afstandskrav:
 - Mindst 25 m til drikkevandsboringer, vandløb, dræn eller søer
 - Mindst 2 m til skel og øvrige bygninger
12. Når anlægget er etableret, skal der indsendes en færdigmelding.
13. Ved ophør af anlæggets drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Der skal i forbindelse med ophør, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades uforurenat. Vesthimmerlands Kommune skal i den forbindelse godkende antal og placering af prøvesteder.
14. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra dags dato

Sagsfremstilling

Better Energy Solution A/S etablerer en ny solcellepark ved Navnsø, hvilket inkluderer en transformatorstation med et fundament på ca. 57 m², og der er søgt om at nedsive regnvandet herfra i et regnbed. Transformatorerne er hermetisk lukket og udstyret med en række alarmer, som giver besked i tilfælde af fejl, der kan forårsage olieudslip. Under normale driftsforhold vil bortledningen derfor bestå af nedbørsvand uden oliekoncentration. Olieudskilleren udgør en ekstra sikkerhed i tilfælde af fejl eller uheld.

Med de stillede vilkår vurderer Vesthimmerlands kommune, at anlægget ikke udgør en risiko for forurening af jord og grundvand.

Generelle bemærkninger

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum jf. Museumsloven. - Tlf. nr. 98 62 35 77 – mail@vmus.dk.

Tilladelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til:

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- gennemførelse af en spildevandsplan
- miljøbeskyttelsen i øvrigt

Klagevejledning m.v.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 42.

Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Bastian Egede Jensen
Naturgeograf

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, [dnvesthimmerland-sager@dn.dk](mailto:dnavesthimmerland-sager@dn.dk) og vesthimmerland@dn.dk
Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk
Vestby Kloak & Anlæg ApS., bjarne@vka-staby.dk



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

Færdigmelding

Arbejdet færdigmeldes hermed og undertegnede erklærer, at det er udført i overensstemmelse med tilladelsen og gældende lovgivning.

Etablering af regnbed med olieudskiller på: Bjørnstrupvej 55, 9600 Aars

Dato

Ejers eller fuldmagtshavers underskrift