



## Gennemgang af boring med overbygning eller brønd

**OBS!** Dette skema kan anvendes som tjekliste ved gennemgang af brønd eller boring. Selve boringsgennemgangen skal derefter udfyldes digitalt og indsendes som en del af ansøgningen om vandindvindingstilladelse.

Skemaet er til brug for teknisk gennemgang af anlæg til indvinding af grundvand. Anlæggene består oftest af en boring med en overbygning, men det kan også bestå af en brønd. Du skal udfylde et skema for hvert anlæg. Sammen med det ufyldte skema skal du vedlægge billeder af anlægget.

Vi skal bruge oplysningerne til at vurdere, om anlægget er indrettet efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

Vi anbefaler at du får din boring gennemgået af en fagperson med f.eks. B-bevis<sup>2</sup> før der søges om vandindvindingstilladelse.

### Billeder af anlægget

Du skal fotografere anlægget udefra og indefra. Med og uden låg. Tæt på og på afstand. Der skal derudover være billede af måleren.

Du kan finde oplysninger om din boring eller brønd på GEUS hjemmeside:

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp>.

Oplysninger om gennemgang, placering og ejerforhold	
Dato for gennemgang	
Gennemgået af (navn, eventuel firma)	
Anlægs ID	
DGU nr.	
Anlægs beliggenhed (mat.nr.)	
Boringens placering (x;y)	
Anvendelse	
Ansøgers navn	
Ansøgers adresse	
Ansøgers e-mail	
Ansøgers telefonnummer	

<sup>1</sup> Boringsbekendtgørelsen: [BEK nr. 1260 af 28/10/2013](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

<sup>2</sup> [BEK nr. 915 af 27/06/2016](#) om uddannelse af personer, der udfører boringer på land

Indretning af boring	Ja	Nej	Bemærkninger
Virker boringen? (kan der pumpes vand op)			
Er forerør aflukket?			
Pejlestuds (muligt at pejle vandstand)			
Er pejlestuds afproppet?			
Måler? (el, timetæller eller vandmåler)			Målertype:
Boringsdybde i meter			
Filtersætning i meter under terræn	Top:		Bund:

Indretning overbygning	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der en overbygning på boringen?			
Fald i terræn væk fra overbygning?			
Tætte samlinger?			
Tæt bund?			
Tæt aflåseligt låg			
Er overbygning tør hele året?			
Er anlægget indhegnet?			
Er der udlagt et 5 meters fredningsbælte omkring boringen Hvis ja, hvordan er den markeret?			

Bemærkninger